



Przed rozpoczęciem robót elektrycznych należy obwody elektryczne poznać i napędzić. Demontowane obwody elektryczne należy odłączyć spod napięcia w sposób trwały.

UWAGA - Wszystkie urządzenia zamontowane w obiekcie takie jak kamery, czujniki, głosniki itd. pozostają bez zmian. Urządzenia te oraz osprzęt elektryczny należy zdemontować lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem na czas robót, a następnie zamontować z tym samym miejscem.

Nowoprojektowane gniazda należy instalować na wysokości 30cm, chyba że na rysunku oznaczono inną wysokość.

Nowoprojektowane przewody układane nad sufitem podwieszanym oraz p.l. na ścianach i w rurokach ochronnych DVK w posadzce.

YDY 3x1,5mm²
 Układany p.l. wpiąć do listn. obwodu oświetleniowego
 Klaki schodowej

YDY 3x2,5mm²
 Układany p.l. wpiąć do listn. obwodu gniazda

4x skrzynka kat. 6e
 Układka w ruroce ochronnej n.l. w przestrzeni sufitu podwieszanego

2x skrzynka kat. 6e
 Układka w ruroce ochronnej n.l. w przestrzeni sufitu podwieszanego

gniazda zamontować na wysokości 0,3m
 względnie gniazda wykonane w bruzdzie skrzynki układać w ruroce ochronnej p.l.

gniazda zamontować na wysokości 0,3m
 względnie gniazda wykonane w bruzdzie skrzynki układać w ruroce ochronnej p.l.

YDY 3x1,5mm²
 Układany p.l. wpiąć do listn. obwodu oświetleniowego
 podwyższenia technicznego

YDY 3x2,5mm²
 Układany p.l. wpiąć do listn. obwodu gniazda

Wypust oszczędnościowy, zastosować oprawę dostrojoną LED IP20
 zbudować w meblu - zadaszeniu ławy

Wypust oszczędnościowy, zastosować oprawę nasadzoną LED IP65 2600lm 18W
 np. NEPTUN LED V1 2600lm PC 18W IP65

Wypust oszczędnościowy, zastosować oprawę dostrojoną LED IP44 3900lm 28W
 np. EUROFANEL LED 3900lm 28W MICRO-PRM

Rącznik 1-biegowy p.l. IP20

Rącznik świecznikowy p.l. IP20

Rącznik schodowy p.l. IP20

Generowany projekt: KALISZ		BB KALISZ Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 15/1 25-515 Kielce	
Objekt: Projekt wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Terio" w Nowinach		Rodzaj projektu: Projekt wnętrza	
Wzrost: Gminy Ośrodek Kultury "Terio" ul. Piłsudskiego 1, Nowiny		Data: Instalacyjny	
Projektant: Magdalena Markowska		Data: 11.00	
Wzrost: Magdalena Markowska		Data: 11.00	
Wzrost: Magdalena Markowska		Data: 11.00	